

АНКЕТА

обследования доступности для инвалидов общественного здания

№ _____ / _____

1. Полное юридическое наименование объекта Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы «Московский театр «Мастерская П.Н.Фоменко»
2. Адрес: г.Москва, набережная Тараса Шевченко 29
3. Ведомственная принадлежность объекта Департамент культуры города Москвы
4. Вид деятельности культурно-досуговая
5. Форма собственности объекта Оперативное управление
6. Размещение объекта: отдельно стоящее здание 2-7этажей; год постройки - 2007
7. Объем услуг _____ 600 чел.

(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость и др.)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов здания (помещений, зон, приспособлений, оборудования)	Категории инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина или наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации элементов здания при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
1. ВХОДНАЯ ГРУППА					
	Крыльцо или входная площадка высота площадки Габариты площадки: ширина×глубина Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см Нескользкое покрытие Навес	К К, О, С К, О, С К, О	норматив не установлен не менее 220×220 см наличие наличие наличие	есть нет есть есть нет	
	Лестница наружная Нескользкое покрытие Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина) контрастная окраска первой и последней ступеней Поручни с двух сторон: на высоте горизонтальные завершения поручня вверху и внизу с нетравмирующим окончанием (закруглением)	О, С, Г С С О О, С О, С	наличие 60 см наличие наличие 90 см не менее 30 см		
	Пандус наружный Ширина марша Уклон Высота одного подъема	К К К	не менее 100 см Н/Л - не более 1/12 не более 80 см	нет	

Разворотные площадки: внизу промежуточная с поворотом направления движения Поручни с двух сторон: на высоте на высоте горизонтальные завершения поручня сверху и внизу с нетравмирующим окончанием Нескользящее покрытие Наружные подъемник: вертикальный (В), наклонный (Н)	К К О К, О К, О К, О	не менее 150×150 см не менее 150×150 см 70 см 90 см не менее 30 см наличие наличие		
Тамбур Габариты тамбура: глубина×ширина Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А): ширина проема в свету высота порога наружного, внутреннего	К К К	не менее 220×180 см не менее 90 см не более 2,5 см	есть есть есть	
2. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ				
Коридоры/холлы Ширина полосы движения при открытых дверях кабинетов Разворотные площадки: Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м): для лиц с нарушением ОДА (О) (расстояние от сидения до полосы движения не менее 60 см) для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см Навесное оборудование в зоне движения, выступ	К К К, О, С, Г О К С	не менее 120 см не менее 150×150 см не менее 1 ед. на этаже не менее 1 ед. на этаже не более 10 см	есть есть есть есть есть нет	
Лестница № (заполняется на каждую лестницу в здании)				
Рельефная (тактильная) полоса перед маршем, сверху и внизу (ширина) Контрастная окраска крайних ступеней Поручни с двух сторон: на высоте горизонтальные завершения сверху и внизу с нетравмирующим окончанием	С С О, С О, С О, С	60 см наличие наличие 90 см не менее 30 см	есть есть есть есть	
Лифт пассажирский Кабина: габариты ширина дверного проема поручни Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта Знак доступности	К К О С К, С	не менее 140×110 см не менее 90 см наличие наличие наличие	есть есть есть есть	
Пандус внутренний к лестнице № Ширина марша Уклон	К К	не менее 100 см Н/Л - не более 1/12	нет	

Разворотные площадки внизу, вверх	К	не менее 150×150 см		
Поручни с двух сторон:	К,О	наличие		
на высоте	К	70 см		
на высоте	О	90 см		
горизонтальные завершения вверх и вниз с нетравмирующим окончанием	К,С	не менее 30 см		
Пандус переносной	К	наличие		
Подъемник для инвалидов		наличие		
Вертикальный (В), наклонный (Н), мобильный (М)	К,О	наличие		

3. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ

Обслуживание через окно/прилавок №				нет
Высота рабочей поверхности	К	80-110 см		
Габариты зоны обслуживания	К	не менее 90×150 см		
Обслуживание в кабинете №				нет
Ширина проема двери в свету	К, О	не менее 90 см		
Габариты зоны сидения, глубина	О	не менее 120 см		
Зона для кресла-коляски	К	не менее 150×150 см		
Стол с высотой рабочей поверхности	К, О	60-80 см		
Обслуживание с перемещением по маршруту №				нет
Ширина полосы движения при открытых дверях кабинетов	К, О	не менее 120 см		
Высота оборудования (стеллаж, прилавок)	К	80-110 см		
Кабина индивидуального обслуживания №				нет
ширина×глубина	К	не менее 160×180 см		
Место для сидения	О	наличие		
Крючки для костылей	О	наличие		
<i>Вкладка при необходимости описания нескольких кабин</i>				
Зал (зрительный, читальный, ожидания и пр.)	К,О			есть
Доля мест для колясочников	К	не менее 2%		есть
Ширина прохода к месту для колясочников	К	не менее 120 см		есть

4. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

Санузел:				
Знак доступности помещения	К, О	наличие		есть
Ширина дверного проема	К	не менее 90 см		есть
Тактильная направляющая полоса к кабине, ощущаемая ногой или тростью (ширина)	С	30 см		
Раковина:				
зона у раковины для кресла-коляски (минимальная глубина×ширина)	К	не менее 120×80 см		есть
высота раковины	К	75-85 см		есть
опорный поручень	О	наличие		есть
Кабины:				нет
количество кабин	К, О	не менее 1 ед.		
ширина дверного проема	К	не менее 90 см		
габариты (минимальная глубина×ширина)	К	не менее 180×165 см		
опорные поручни	К, О	наличие		
зона для кресла-коляски рядом с унитазом (глубина×ширина)	К	не менее 120×80 см		
крючки для костылей	О	наличие		
Знак доступности кабины	К, О	наличие		

на путях передвижения _____
в зоне оказания услуги _____
в санитарных помещениях _____
по средствам информации _____
на территории объекта _____

Председатель общественной организации инвалидов
Чукалова В.И. Черкеб
(подпись) (фамилия и.о.)
" 10 " октября 2016 г.



Директор театра
Воробьев А.М.
(подпись) (фамилия и.о.)
" 05 " октября 2016 г.



Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К- инвалиды-колясочники, О-инвалиды с поражением опорно-двигательного аппарата, С-инвалиды с поражениями зрения, Г-инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, **обязательные для доступности для инвалидов**, выделены **полужирным шрифтом** в графе "норматив". Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т.п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладывается планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ.